

温州市华特电气有限公司

变 压 器 短 路 阻 抗 试 验 报 告

一.试验环境:

设备单位	变电所	试验日期		记录编号	
设备名称	#主变	试验性质	交接	报告号数	2-1
天 气	晴	温 度		湿 度	%

二.铭牌:

型 号	变 比	接线组别	生产厂家	日 期	编 号
SFSZ8-315 00/110	110K 8*1.25%/38.5 2*2.5%/11KV	YN/yn/d -12-11			

三.短路阻抗铭牌值:

	正分接.	主分接	负分接
H.V./M.V			
H.V./L.V			
M.V./L.V	---		---

四.试验数据: 使用仪器:CS-8 型变压器短路阻抗测试仪

1 H.V./M.V (测试方法 在 35KV 侧三相短路 10KV 侧开路 在 110KV 侧分别测量三相值)

档位	相别	电压 V	电流 A	阻抗()	频率 Hz
	AN				
	BN				
	CN				
	AN				
	BN				
	CN				
	AN				
	BN				
	CN				

2 M.V./L.V (测试方法 在 10KV 侧三相短路 110KV 侧开路 在 35KV 侧分别测量三相值)

档位	相别	电压 V	电流 A	阻抗()	频率 Hz
	AN				
	BN				
	CN				

3 H.V./L.V (测试方法 在 10KV 侧三相短路 35KV 侧开路 在 110KV 侧分别测量三相值)

档位	相别	电压 V	电流 A	阻抗()	频率 Hz
	AN				
	BN				
	CN				
	AN				
	BN				
	CN				
	AN				
	BN				
	CN				

五.结论:

正常 做为初始值