

# 温州市华特电气有限公司

## 放 电 线 圈 试 验 报 告

一. 试验环境:

设备单位	变电所	试验日期		记录编号	
设备名称	压变	试验性质	交接	报告号数	1-1
天 气	晴	温 度		湿 度	%

二. 铭牌:

型 号	变 比	生产厂家	日 期	编 号
FD2-	11/ 3;0.1/ 3;0.1/3KV			A: B: C:

三. 绝缘电阻及交流耐压 直流电阻: 使用仪器: 2500V 摇表及 500V 摇表 万用表

相别	绝缘电阻( )		交流耐压		一次直流电阻 (K )
	一次绕组	二次绕组	一次绕组	二次绕组	
A	2500 以上	500 以上	27KV/1 分钟	2KV/1 分钟	
B	2500 以上	500 以上	27KV/1 分钟	2KV/1 分钟	
C	2500 以上	500 以上	27KV/1 分钟	2KV/1 分钟	

四. 伏安特性: 使用仪器:

相别	ax	30	40	50	55	57 7	60	65	70	75 V)
A	(mA)									
B	(mA)									
C	(mA)									
相别	adxd		20	25	30	33.3	35	40	43.3	V)
A	(mA)									
B	(mA)									
C	(mA)									

五. 极性: A 与 a ad 减极性

六. 变比: 符合铭牌变比 正确

七. 结论: 合格

审核

试验人员