温州市华特电气有限公司

电 压 互 感 器 试 验 报 告

一.试验环境:

设备单位	变电所	试验日期		记录编号	
设备名称	压变	试验性质	交接	报告号数	1-1
天　　气	晴	温　　度		湿　　度	%

二.铭牌:

型　号	变　比	生产厂家	日 期	编　号
JDZ-10	10/0.1KV			

三.绝缘电阻　交流耐压　直流电阻:　　使用仪器:2500V　500V 摇表　　型直阻仪

相别	绝缘电阻(　　)		交流耐压 KV/1 分钟		铁芯螺栓绝缘电阻	一次直流电阻 (K　)
	一次	二次	一次	二次		
AB			27	2	2500V 摇表 1 分钟无闪络及击穿	

四.伏安特性:　A　　使用仪器:

相别	ax	70	80	90	95	100	105	110	120	130 V
AB	(A)									

五.极性: A 与 a 减极性

六.变比: 符合铭牌变比

七.结论:

合格

审核　　试验人员