

# 温州市华特电气有限公司

## 电 压 互 感 器 试 验 报 告

一. 试验环境:

设备单位	变电所	试验日期		记录编号	
设备名称	压变	试验性质	交接	报告号数	1-1
天 气	晴	温 度		湿 度	%

二. 铭牌:

型 号	变 比	生产厂家	日 期	编 号
JDZX9-35	35/ 3;0.1/ 3; 0.1/ 3;0.1/3KV			A: B: C:

三. 绝缘电阻 交流耐压 直流电阻:                      使用仪器: 2500V 500V 摇表                      型直阻仪

相别	绝缘电阻( )		二次交流耐压 KV/1 分钟	一次直流电阻 (K )
	一次	二次		
A			2	
B			2	
C			2	

四. 局部放电:

使用仪器:

相 别	A	B	C
起始电压(kV)			
终止电压(kV)			
放电量(pC)	25.7kV		

五. 伏安特性: A

使用仪器:

绕组	相别	30	40	50	55	57.7	60	65	70	75 V
1a-1n	A									
	B									
	C									
2a-2n	A									
	B									
	C									
绕组	相别		20	25	30	33.3	35	40	43.3	V
da-dn	A									
	B									
	C									

六. 极性: A 与 1a 2a da 减极性

七. 变比: 符合铭牌变比

八. 结论: 合格

审核

试验人员