

温州市华特电气有限公司

电 压 互 感 器 试 验 报 告

一. 试验环境:

设备单位	变电所	试验日期	2002/01/11	记录编号	GS2002-01-11
设备名称	压变	试验性质	交接	报告号数	1-1
天 气	晴	温 度		湿 度	%

二. 铭牌:

型 号	变 比	生产厂家	日 期	编 号
JDZJ2-35	35/0.1KV	如皋高压电器厂		

三. 绝缘电阻 交流耐压 油强度 直流电阻: 使用仪器: 2500V 500V 摇表 型直阻仪

相别	绝缘电阻( )		交流耐压 KV/1 分钟		油电气强度 平均值 KV	一次直流电阻 (K )
	一次	二次	一次	二次		
AB			72	2		

四. 介质损耗 tg 及电容量 Cx: 使用仪器: 型介损仪

相别	部 位	测量方法	试验电压	Icx(mA)	Cx(pF)	tg (%)
AB	一次-二次.底座					

五. 伏安特性: A 使用仪器:

相别	ax	70	80	90	95	100	105	110	120	130 V)
AB	(A)									

六. 极性: A 与 a 减极性

七. 变比: 符合铭牌变比

八. 结论:

合格

审核

试验人员