10KV 母线设备试验记录

设备间隔号　　设备命名　　试验日期　　气温:　　试验人员　　审核

名	试验项目	试验标准	试 验 数 据	结 论
电压互感器	铭牌	型号:　变比:　生产厂家 生产日期:　编号:A:　B:　C:　N:		
	使用仪器	绝缘电阻　直流电阻　伏安特性		
	绝缘电阻 (　　)		一次　二次 A B C N	
	交流耐压	一次:27kV　二次:2kV (1 分钟)		
	一次直流电阻	与同类值比较	A:　B:　C:　N:　(K　)	
	伏安特性	a-x　(V)　30　40　50　55　57.7　60　65　70　75 A　mA B　mA C　mA N　mA		
		an-xn　(V)　20　25　30　33.3　35　40　43.3 A　mA B　mA C　mA N　mA		
	极性	A 与 a　ad 减极性		
	变比	符合铭牌变比		
	铁芯夹紧螺栓绝缘电阻	2500V 摇表,1 分钟应无闪络及击穿		
金属氧化物避雷器	铭牌	型号:　残压:　生产厂家: 生产日期:　编号: A:　B:　C:		
	使用仪器	绝缘电阻　参考电压泄漏		
	绝缘电阻	与出厂值比较	A:　B:　C:　(　　)	
	直流参考电压	(1mA) >=24KV	A:　B:　C:　(KV)	
	75%U_{1mA} 泄漏	<=50　A	A:　B:　C:　(　A)	
母线闸刀	型号:	额定电流:　厂家:　出厂日期:　编号:		
	绝缘电阻		A:　B:　C:　(　　)	
	交流耐压	42KV/1 分钟		
母线桥	绝缘电阻		A:　B:　C:　(　　)	
	交流耐压	42KV/1 分钟		