

10KV 所用变电缆柜试验记录

设备间隔号 设备命名 试验日期 气温: 试验人员 审核

名	试验项目	试验标准	试验数据						结论
母线 闸刀	型号:	额定电流:	厂家:		出厂日期:		编号:		
	绝缘电阻		A:	B:	C:	()			
	交流耐压	42kV/1 分钟							
熔断器	型号:	额定电流:	厂家:		出厂日期:				
	直流电阻	与同类比没有明显差别	A:	B:	C:	()			
电力 电缆	型号:	截面积:	长度:		厂家:		生产日期:		
	使用仪器	绝缘电阻		泄漏电流					
	绝缘电阻	1200 /km	20	A:	B:	C:	()		
	相位校验	三相色标正确							
	直流耐压及 泄漏电流	(A)		7kV	14kV	21kV	28kV	35kV	15min
			A						
B									
		C							