

35KV 桥间隔试验记录

设备间隔号 设备命名 试验日期 气温: 试验人员 审核

名	试验项目		试验标准		试 验 数 据						结 论		
六 氟 化 硫 开 关	铭 牌	型号 厂家	额定电流 出厂日期		额定短路开断电流 编号								
	使用仪器	绝缘电阻		接触电阻		开关机械特性							
	本体拉杆绝缘			A:	B:	C:	:						
	接触电阻		<=	A:	B:	C:							
	交流耐压		本体 76kV 断口 95kV		本体:		断口:		(1 分钟)				
	分 合闸时间		分:<= ms 合:<= ms		分闸:		合闸:		(ms)				
	分 合闸同期		分:<= ms 合:<= ms		分闸:		合闸:		(ms)				
	分合线圈绝缘 及直流电阻		>=10		分闸:		合闸:		()				
					分闸:		合闸:		()				
操动机构		85%-110%Ue 可靠合闸		>65% Ue 可靠分闸		<30%不分闸		模拟操动正常					
穿 心 式 电 流 互 感 器	铭 牌	型号: 厂家:	变比: 出厂日期:		准确组: 编号:A: B: C:								
	使用仪器	绝缘电阻		伏安特性									
	绝缘电阻 ()			二次	A	B	C						
	交流耐压		二次:2kV (1 分钟)										
	伏安特性		(V)		0.5	0.75	1	2	3	4		5A	
			A	1K1-1K4									
				2K1-2K4									
				3K1-3K4									
				4K1-4K4									
			B	1K1-1K4									
				2K1-2K4									
				3K1-3K4									
				4K1-4K4									
			C	1K1-1K4									
				2K1-2K4									
				3K1-3K4									
	4K1-4K4												
极性 变比		减极性		及符合铭牌变比									
段 闸 刀	型号:		额定电流:		厂家:		出厂日期:		编号:				
	绝缘电阻			A:	B:	C:	()						
	交流耐压		100kV/1 分钟										
段 闸 刀	型号:		额定电流:		厂家:		出厂日期:		编号:				
	绝缘电阻			A:	B:	C:	()						
	交流耐压		100kV/1 分钟										