

# 温州市华特电气有限公司

## 氧化锌避雷器试验报告

一. 试验环境:

设备单位	变电所	试验日期	2002/01/11	记录编号	GS2002-01-11
设备名称	避雷器	试验性质	预试	报告号数	1-1
天气	晴	温度	℃	湿度	%

二. 铭牌:

型号	额定电压	残压	长期工作电压	生产厂家	日期

三. 试验数据:

使用仪器: 2500V 摇表及 ZGS 型直流高压试验器

相别	部位	编号	绝缘电阻(MΩ)	直流 1mA 下的 U <sub>1mA</sub> (KV)	0.75U <sub>1mA</sub> 下的泄漏电流 (μA)
A	上节				
	下节				
B	上节				
	下节				
C	上节				
	下节				

四. 底座绝缘电阻: (MΩ)

使用仪器: 2500V 摇表

相别	A	B	C
数据			

五. 结论:

合格

审核:

试验人员: