

温州市华特电气有限公司

电 压 互 感 器 试 验 报 告

一. 试验环境:

设备单位	变电所	试验日期		记录编号	
设备名称	压变	试验性质	预试	报告号数	1-1
天 气	晴	温 度	℃	湿 度	%

二. 铭牌:

型 号	变 比	生产厂家	日期	编 号
JDZX6-10	10/√3;0.1/√3;0.1/3KV	宁波三爱		A: B: C:

三. 一次绝缘电阻: (MΩ)

使用仪器:2500V 摇表

相 别	A	B	C
耐压前			
耐压后			

四. 交流耐压: (KV/1 分钟) (全绝缘压变进行)

使用仪器:高压试变

相 别	A	B	C
电 压			

五. 结论:

合格

审核:

试验人员: