

温州市华特电气有限公司

氧化锌避雷器试验报告

一. 试验环境:

设备单位	变电所	试验日期		记录编号	
设备名称	避雷器	试验性质	预试	报告号数	1-1
天气	晴	温度	℃	湿度	%

二. 铭牌:

型号	额定电压	残压	生产厂家	日期
Y5W-12.7/50	10KV	50KV		

三. 试验数据:

使用仪器: 2500V 摇表及 ZGS 型直流高压试验器

相别	编号	绝缘电阻 (M Ω)	直流 1mA 下的 U _{1mA} (KV)	0.75U _{1mA} 下的泄漏电流 (μ A)
A				
B				
C				

四. 结论:

合格

审核:

试验人员: