

# 温州市华特电气有限公司

## 电 流 互 感 器 试 验 报 告

### 一. 试验环境:

设备单位	变电所	试验日期		记录编号	
设备名称	流变	试验性质	预试	报告号数	1-1
天 气	晴	温 度	℃	湿 度	%

### 二. 铭牌:

型 号	额定电压	变 比	准确级	生产厂家	日 期	编 号
LCWD1-35	35KV	750/5	0.5/D			A: B: C:

### 三. 一次绝缘电阻:(MΩ)

使用仪器:2500V 摇表

相 别	A	B	C
一次绝缘电阻			

### 四. 介质损耗 $\text{tg } \delta$ 及电容量 $C_x$ :

使用仪器:M2000 型介损仪

相别	部 位	测量方法	试验电压	$I_{cx}$ (mA)	$C_x$ (pF)	$\text{tg } \delta$ (%)
A	一次-二次.地	反接法	10KV			
B	一次-二次.地	反接法	10KV			
C	一次-二次.地	反接法	10KV			

### 五. 结论:

合格

审核:

试验人员: