# 温州市华特电气有限公司

# 避 雷 器 试 验 报 告

一.试验环境:

| 设备单位 | 变电所 | 试验日期 | | 记录编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 设备名称 | 避雷器 | 试验性质 | 预试 | 报告号数 | **1-1** |
| 天　　气 | 晴 | 温　　度 | ℃ | 湿　　度 | % |

二.铭牌:

| 型 号 | 额定电压 | 电导电流 | 生产厂家 | 日 期 |
|---|---|---|---|---|
| **FCD-6** | **6KV** | **50-100μA (DC 6KV)** | | |

三.试验数据:　　使用仪器:**2500V** 摇表及 **ZGS** 型直流高压试验器

| 相别 | 编号 | 绝缘电阻（MΩ） | 电导电流（μ**A**）（试验电压: **KV**） |
|---|---|---|---|
| **A** | | | |
| **B** | | | |
| **C** | | | |

四.结论:

**合格**

审核:　　试验人员: