

温州市华特电气有限公司

避雷器试验报告

一. 试验环境:

设备单位	变电所	试验日期		记录编号	
设备名称	避雷器	试验性质	预试	报告号数	1-1
天气	晴	温度	℃	湿度	%

二. 铭牌:

型号	额定电压	生产厂家	日期
FS6-10	10KV		

三. 试验数据:

使用仪器: 2500V 摇表及高压试变

相别	编号	绝缘电阻(MΩ)	工频放电电压(KV)			
			1	2	3	平均值
A						
B						
C						

四. 结论:

合格

审核:

试验人员: